

3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012 год¹

Наименование организации	ОАО "Сыктывкарский Водоканал"
ИНН	1101205944
КПП	110101001
Местонахождение (адрес)	167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51

Наименование	Показатель
Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км)	0,898
Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки)	0
Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды	0
Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям:	56526
мутность	4845
цветность	4845
хлор остаточный общий, в том числе:	21346
хлор остаточный связанный	10673
хлор остаточный свободный	10673
общие колиформные бактерии	2072
термолаерантные колиформные бактерии	2072
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям:	199
мутность	14
цветность	0
хлор остаточный связанный	185
хлор остаточный свободный	0
общие колиформные бактерии	0
термолаерантные колиформные бактерии	0

1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год