

Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

1) Показатели аварийности на канализационных сетях (единиц на километр)	0
2) Количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр)	5,37
3) Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям:*	72
а) взвешенные вещества	12
б) БПК5	12
в) аммоний-ион	12
г) нитрит-анион	12
д) фосфаты (по Р)	12
е) нефтепродукты	12
ж) микробиология	0
4) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям:	28
а) взвешенные вещества	10
б) БПК5	4
в) аммоний-ион	11
г) нитрит-анион	1
д) фосфаты (по Р)	2
е) нефтепродукты	не нормир-ся
ж) микробиология	0
5) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	100
6) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	14

*Использованы данные ОАО «Монди СЛПК».